

ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Забайкальский край, г. Чита, микрорайон «Хороший»

Почтовый адрес: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чкалова 132, помещение 4,
Юридический адрес: м-н «Хороший» дом 9 пом. 1
тел. 8 964 469 9759

Испытательная лаборатория
Свидетельство о состоянии измерений лаборатории №09
до 24. 04.2026 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ____
Щебень фр. 5 – 20 мм

Наименование предприятия – изготовителя	ООО «Байкал Ассет Менеджмент»								
Карьер (адрес)	Участок недр «Куклин», находящийся в 1,5 км севернее с. Сивяково Читинского района Забайкальского края.								
Потребитель									
Количество									
Зерновой состав	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25	<1,25	
	0	9,14	50,6	20,97	9,05	8,21	1,03	1,0	
	0	9,14	59,74	80,71	89,76	97,97	99,00	100	
Морозостойкость	F150								
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	9,2%								
Содержание глины в комках, %	0								
Марка гравия по дробимости	1000								
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,5								
Насыпная плотность, т/м ³	1,41								
Истинная плотность	2,63								
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	166,0±8								
Содержание вредных компонентов и примесей	нет								
Обозначение стандарта	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».								

Начальник лаборатории
ООО «Байкал Ассет Менеджмент»



Размахнина О.Г.

	ООО "Байкал Ассет Менеджмент"	
	Почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова 132 помещение 4 Юридический адрес: Микрорайон "Хороший" д.9 пом. 1. Телефон: 8-964-46-97	
	Испытательная лаборатория Свидетельство о состоянии измерения до 24.04.2026г.	
	ПАСПОРТ качества №19 от 29.09.2025г. Песчанно-гравийная смесь.	
Наименование предприятия изготовителя	ООО "Байкал Ассет Менеджмент"	
Карьер	Участок недр "Кузлин" находящийся в 1,5 км севернее с. Сивяково Читинского района Забайкальского края.	
Потребитель		
Количество		

Зерновой (гранулометрический) состав

Наименование остатков	Диаметр отверстий сит, мм									
	25	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,16	0,05	< 0,05
Частные остатки в г.	640,00	335,00	3240,00	2405,00	1700,00	830,00	1200,00	2235,00	860,00	200,00
Частные остатки в %	4,69	2,46	23,75	17,63	12,46	6,08	8,79	16,38	6,30	1,46
Полные остатки в %	4,69	7,15	30,90	48,53	60,99	67,07	75,86	92,24	98,54	100,00

Физико- механические свойства.

	Един. Изм.	Показатели	
		ГОСТ 23735-2014	Фактические
1 Марка гравия по дробности.	%	не регламентируется	1000.
2 Модуль крупности песка		2,5 до 3,0	2,95
3 Истинная плотность		не регламентируется	2,62
4 Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	не более 5	0,92
5 Содержание глины в комках	%	не более 1	0,00


☐ Настоящий протокол (акт) относится только к образцам подвергнутым испытанию

☐ Запрещается частичная перепечатка данного протокола (акта) без согласования с испытательной лабораторией


Обозначение стандарта.

**ГОСТ 23735-2014 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ".
Технические условия.**

Начальник лаборатории:



/ Размахнина О.Г.



ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Забайкальский край, г. Чита, микрорайон «Хороший»
Почтовый адрес: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чкалова 132, помещение 4,
Юридический адрес: м-н «Хороший» дом 9 пом. 1
тел. 8 964 469 9759

Испытательная лаборатория
Свидетельство о состоянии измерений лаборатории №09
до 24. 04.2026 г.


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____
Гравий фр. 5 – 20 мм

Наименование предприятия – изготовителя	ООО «Байкал Ассет Менеджмент»								
Карьер (адрес)	Участок недр «Куклин», находящийся в 1,5 км севернее с. Сивяково Читинского района Забайкальского края.								
Наименование и юридический адрес потребителя									
Зерновой состав	25	20	12,5	10	5	2,5	1,25	<1,25	
	0,14	9,0	57,6	20,97	11,05	0,21	0,03	1,0	
	0,14	9,14	66,74	87,71	98,76	98,97	99,00	100	
Количество гравия, м ³									
Номер партии									
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	9,2%								
Содержание глины в комках, %	0								
Марка гравия по дробимости	1000								
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,5								
Насыпная плотность, т/м ³	1,51								
Истинная плотность	2,6								
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	166,0±8								
Содержание вредных компонентов и примесей	нет								
Обозначение стандарта	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».								

Начальник лаборатории
ООО «Байкал Ассет Менеджмент»



Размахнина О.Г.



ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Забайкальский край, г. Чита, микрорайон «Хороший»

Почтовый адрес: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чкалова 132, помещение 4,
Юридический адрес: м-н «Хороший» дом 9 пом. 1
тел. 8 964 469 9759

Испытательная лаборатория
Свидетельство о состоянии измерений лаборатории №09
до 24. 04.2026 г.


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1 от 26.01.2026 г.
Песок природный фр. 0 – 8 мм

Наименование предприятия – изготовителя	ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Карьер (адрес):	Участок недр «Куклин», находящийся в 1,5 км севернее с. Сивяково Читинского района Забайкальского края.
Наименование и юридический адрес потребителя	
Количество песка, м ³ Номер партии	
Модуль крупности	2,87 песок крупный II класса
Содержание глины в комках, %	0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,7
Насыпная плотность, т/м ³	1,42
Истинная плотность	2,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	166,0±8
Содержание вредных компонентов и примесей	нет
Обозначение стандарта	ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Начальник лаборатории
ООО «Байкал Ассет Менеджмент»



Размахнина О.Г.



ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Забайкальский край, г. Чита, микрорайон «Хороший»

Почтовый адрес: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чкалова 132, помещение 4,
Юридический адрес: м-н «Хороший» дом 9 пом. 1
тел. 8 964 469 9759

Испытательная лаборатория
Свидетельство о состоянии измерений лаборатории №09
до 24.04.2026 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ____
Песок природный фр. 0 – 10 мм

Наименование предприятия – изготовителя	ООО «Байкал Ассет Менеджмент»
Карьер (адрес)	Участок недр «Куклин», находящийся в 1,5 км севернее с. Сивяково Читинского района Забайкальского края.
Наименование и юридический адрес потребителя	
Количество песка, м ³ Номер партии	
Модуль крупности	2,92 песок крупный II класса
Содержание глины в комках, %	0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	0,63
Насыпная плотность, т/м ³	1,45
Истинная плотность	2,61
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	166,0±8
Содержание вредных компонентов и примесей	нет
Обозначение стандарта	ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Начальник лаборатории
ООО «Байкал Ассет Менеджмент»



Размахнина О.Г.